



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ивановской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Иваново, ул. Диановых, д. 8а тел. 8(4932)299-105**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**управление надзорной деятельности и профилактической работы  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского  
округа Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Ивановская область г. Кинешма ул. Островского д. 4**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

## Предписание № 148/1/55

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КИНЕШЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» в**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**лице И.о. директора Окологковой Натальи Владимировны**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

**г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области**

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору

№ 148 от "14" сентября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период с 09 ч 00 мин. “16” сентября 2021 г. по

16 ч 0 мин. “28” сентября 2021 г. проведена проверка объекта защиты -

здания (помещений) ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КИНЕШЕМСКИЙ

объекта надзора и его адрес)

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА) и прилегающей к объ-

екту защиты территории по адресу: г.Кинешма, ул. Им Ленина 24/8 заместителем главного госу-

дарственного инспектора г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области

по пожарному надзору Марковым Андреем Александровичем,

совместно с И.о. директора Окологковой Натальей Владимировной

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представи-

теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в провер-

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не зарегистрирована декларация пожарной безопасности В ходе проверки установлено, что произошли изменения сведений, содержащихся в декларации пожар-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-	01.03.2022	

	ной безопасности (изменение наименования юридического лица). Однако измененная декларация не была подана как в течение года после внесения изменений, так и по настоящее время. (ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА)	жарной безопасности" статья 64, часть 3		
2	Не проведено эксплуатационное испытание наружной вертикальной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.17. пп.(б).	01.03.2022	
3	Отсутствуют ограждения на кровле при высоте здания более 10 метров до карниза	статья 4, часть 2 статьи 90 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 8.11 СНИП 21-01-97*	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Ивановской области

по пожарному надзору Марков Андрей Александрович



“ 28 ” сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):



“ 28 ” сентября 2021 г.

и.о. директора ОГБПОУ, КМК  
(должность, фамилия, инициалы)  
Дьячкова К. В.